

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

**ТАБЛИЦА С РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПЪРВИЯ ЕТАП НА АНАЛИЗА НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ  $U_{win}$ ,  $W/m^2K$   
ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ**

Категория сгради	Подкатегория	Общ коефициент на топлопреминаване през прозорците												
		2.65 W/m <sup>2</sup> K (реф.1999)	1.7 W/m <sup>2</sup> K (реф.2009)	1.4 W/m <sup>2</sup> K	1.1 W/m <sup>2</sup> K	1.7 W/m <sup>2</sup> K (реф.2009)	1.4 W/m <sup>2</sup> K	1.1 W/m <sup>2</sup> K	1.7 W/m <sup>2</sup> K (реф.2009)	1.4 W/m <sup>2</sup> K	1.1 W/m <sup>2</sup> K	1.7 W/m <sup>2</sup> K (реф.2009)	1.4 W/m <sup>2</sup> K	1.1 W/m <sup>2</sup> K
		Необходима първична енергия за отопление (kWh/m <sup>2</sup> )				Намаляване на потребната първична енергия (%) спрямо базовата година (1999)			Необходими инвестиции за прозорците-високо технологично ниво (лв/m <sup>2</sup> кондиционирана площ)			Необходими инвестиции за прозорците-средно технологично ниво (лв/m <sup>2</sup> кондиционирана площ)		
Административна сграда	до 5000 m <sup>2</sup>	42.12	22.88	19.37	15.99	45.68	54.01	62.04	26.08	28.24	31.56	29.01	36.16	52.47
	от 5000 до 10 000 m <sup>2</sup>	43.42	18.85	15.08	11.44	56.59	65.27	73.65	30.95	33.51	37.45	34.43	42.91	62.26
	над 10 000 m <sup>2</sup>	42.77	18.46	14.56	11.05	56.84	65.96	74.16	30.95	33.51	37.45	34.43	42.91	62.26
Сграда в областта на здравеопазването	до 5000 m <sup>2</sup>	124.93	82.94	74.62	66.30	33.61	40.27	46.93	35.03	37.93	42.38	38.96	48.56	70.46
	от 5000 до 10 000 m <sup>2</sup>	135.33	93.99	88.27	82.55	30.55	34.77	39.00	23.82	25.79	28.82	26.49	33.02	47.91
	над 10 000 m <sup>2</sup>	142.22	93.86	84.89	76.05	34.00	40.31	46.53	37.58	40.70	45.48	41.80	52.10	75.60
Сграда в областта на културата		123.50	93.08	89.83	86.45	24.63	27.26	30.00	18.91	20.48	22.89	21.04	26.22	38.05
Търговска сграда		78.00	47.58	45.24	42.90	39.00	42.00	45.00	13.08	14.17	15.83	14.55	18.14	26.32
Хотел		77.48	48.88	46.15	43.29	36.91	40.44	44.13	13.61	14.73	16.46	15.13	18.86	27.37
Сграда в областта на образованието	Детска градина 12 часов режим	79.30	53.82	48.36	43.03	32.13	39.02	45.74	32.49	35.18	39.31	36.13	45.03	65.35
	Университет до 5 000 m <sup>2</sup>	87.36	57.98	52.00	46.02	33.63	40.48	47.32	36.03	39.01	43.60	40.07	49.95	72.47
	Университет над 5 000 m <sup>2</sup>	68.12	38.61	33.41	28.34	43.32	50.95	58.40	33.99	36.80	41.13	37.80	47.11	68.36
	Училище до 5000 m <sup>2</sup>	98.02	69.55	63.96	58.37	29.05	34.75	40.45	32.53	35.23	39.37	36.18	45.10	65.44
	Училище над 5000 m <sup>2</sup>	118.69	87.75	82.55	77.35	26.07	30.45	34.83	29.06	31.46	35.16	32.32	40.28	58.45
Жилищна сграда	Панел тип 1	113.62	80.47	75.66	70.85	29.18	33.41	37.64	20.27	21.95	24.53	22.54	28.10	40.77
	Панел тип 2	106.08	71.24	65.91	60.58	32.84	37.87	42.89	22.88	24.78	27.69	25.45	31.72	46.02
	Панел тип 3	100.36	65.52	60.19	54.99	34.72	40.03	45.21	22.93	24.83	27.75	25.51	31.79	46.13
	Стоманобетон 1	99.45	67.34	62.92	58.63	32.29	36.73	41.05	18.60	20.14	22.51	20.69	25.79	37.42
	Стоманобетон 2	91.78	58.76	54.08	49.40	35.98	41.08	46.18	20.36	22.05	24.64	22.65	28.22	40.96
	Тухли с бетонова плоча 1	130.91	95.29	89.70	83.98	27.21	31.48	35.85	23.55	25.50	28.50	26.19	32.65	47.37